

Entreprises

Publié le 19/11/2022 – Mis à jour le 01/02/2023

Limites de température intérieure des bâtiments (chauffage, climatisation)

La réglementation fixe des **limites de température de chauffage** des bâtiments, ainsi que des **limites de température de refroidissement** (par climatisation). Des dispositions spécifiques sont prévues pour certains bâtiments hébergeant des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial, agricole ou médical. Nous vous présentons la réglementation.

Quelle est la température maximale de chauffage des bâtiments ?

Réglementation générale

Dans les locaux, notamment à usage d'enseignement, de bureaux ou recevant du public, les **limites supérieures de température de chauffage** sont, **durant les périodes d'occupation, fixées en moyenne à 19°C** pour l'ensemble des locaux affectés à un usage autre que l'habitation inclus dans un même bâtiment.

Exemple

Un bâtiment de 100 m² dont **30 m²** de locaux sont chauffés à **20°C** et **70 m²** de locaux sont chauffés à **18°C** respecte la limite de **19°C au maximum en moyenne**.

Pendant les périodes d'**inoccupation de ces locaux d'une durée comprise entre 24 et 48 heures consécutives** les limites supérieures de température moyenne de chauffage, pour l'ensemble des locaux à usage professionnel inclus dans un même bâtiment, sont **fixées à 16°C**.

Durant les périodes d'**inoccupation de ces locaux d'une durée égale ou supérieure à 48 heures consécutives**, ces limites sont fixées à **8°C**.

Locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole

Les limites de températures sont différentes dans certains locaux où s'exercent des activités à caractère administratif, scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole.

Les limites de température dépendent de l'activité exercée :

Dans les locaux à usage de recherche scientifique où le chauffage est utilisé principalement pour des raisons qui ne sont pas liées à la santé et l'hygiène du personnel (exemple : température de culture d'organismes vivants, etc.), la température limite de chauffage est **fixée, dans chaque cas, par le chef de l'établissement** en fonction des nécessités scientifiques.

Dans les autres locaux à caractère scientifique, les règles générales s'appliquent **19°C** durant les périodes d'occupation).

Dans les **piscines**, en période d'activité, la **température limite de chauffage de l'air** est fixée à :

27°C dans les halls de bassins

23°C dans les annexes, notamment les vestiaires et les douches

En période d'**inoccupation**, la **température limite de chauffage** de l'ensemble du bâtiment est fixée à :

16°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les **patinoires**, en période d'activité, la **température limite de chauffage** est fixée à :

12°C dans les gradins et dans les zones de pratique (sur la glace)

20°C dans les annexes, notamment les vestiaires et les douches

En période d'**inoccupation**, la **température limite de chauffage** est fixée à :

16°C dans les annexes, lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C dans l'ensemble de la patinoire, lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les **locaux sportifs** (hors piscines et patinoires), la **température limite de chauffage** est fixée à :

18°C dans les locaux où s'exerce de la gymnastique corrective

15°C dans les locaux où s'exerce de la gymnastique au sol

14°C dans les autres locaux d'activités sportives. Exemples : salles de basketball, handball, d'escalade, etc.

20°C dans les annexes, notamment les vestiaires et les douches

En période d'**inoccupation**, la **température limite de chauffage** est fixée à :

16°C dans les annexes et dans les locaux où s'exerce de la gymnastique corrective, lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C dans l'ensemble du bâtiment, lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les locaux où le chauffage est utilisé pour des raisons qui ne sont pas liées à la santé et l'hygiène du personnel, et notamment les locaux où le chauffage est nécessaire pour le traitement ou la conservation de matériaux ou produits, la **température limite de chauffage est fixée, dans chaque cas, par le chef de l'établissement** en fonction des exigences techniques des activités en cause.

Dans les locaux où s'exerce un **travail non sédentaire**, la température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le préfet, après avis de l'inspecteur du travail, et est **au maximum égale à 18°C**.

Dans les autres locaux à caractère artisanal ou industriel, les règles générales s'appliquent **19°C** durant les périodes d'occupation).

Dans les locaux où s'exerce un **travail non sédentaire**, en période d'inoccupation, la **température limite de chauffage** est fixée à :

16°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les locaux où les personnes doivent être dévêtues, et notamment les instituts de beauté, la température limite de chauffage est fixée à **23°C**.

Dans les autres locaux à caractère commercial, les règles générales s'appliquent **19°C** durant les périodes d'occupation).

Dans les locaux où les personnes doivent être dévêtues, en période d'inoccupation, la **température limite de chauffage** est fixée à :

16°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les **bâtiments d'élevage**, la **température limite de chauffage** est fixée à :

18°C dans les bâtiments d'élevage de bovins et d'équins

18°C, pouvant atteindre ponctuellement **30°C** dans les zones de maternité des porcins

25°C dans les ateliers post-sevrage des porcins

16°C dans les autres bâtiments d'élevage de porcins

22°C dans les poussinières (volailles)

Dans les autres bâtiments d'élevage, les règles générales s'appliquent **19°C** durant les périodes d'occupation).

Dans les **bâtiments d'élevage**, en période d'inoccupation, la **température limite de chauffage** est fixée à :

16°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est comprise entre 24 et 48 heures

8°C lorsque la durée d'inoccupation ou de non-activité est égale ou supérieure à 48 heures.

Dans les serres, la température limite de chauffage est fixée dans chaque cas par le chef de l'établissement en fonction des nécessités de l'activité agricole.

Dans les locaux agricoles qui ne sont pas des bâtiments d'élevage ni des serres, les règles générales s'appliquent (**19°C** durant les périodes d'occupation).

Locaux et établissements où sont donnés des soins médicaux

Dans les locaux et établissements où sont donnés des soins médicaux, en période d'activité, la **température limite de chauffage** est fixée à :

26°C dans les **locaux de haute technicité médicale**, notamment les locaux :

D'intervention chirurgicale

D'intervention obstétricale

De réanimation

De surveillance continue

Destinés aux grands brûlés

De néonatalogie ou destinés aux nourrissons

D'isolement spéciaux

De radiodiagnostic

24°C dans les **pièces recevant des patients partiellement ou complètement nus**, telles que les :

Locaux de consultation

Bureaux médicaux

Salles d'examens d'explorations, de soins, de prélèvements

Sanitaires et salles d'eau

22°C en moyenne et ne dépassant pas **24°C**, dans les **logements ou locaux où sont donnés des soins médicaux** à des personnes non hospitalisées ou qui logent des personnes âgées ou des enfants en bas âge.

Dans les autres locaux à caractère médical, les règles générales s'appliquent **19°C** durant les périodes d'occupation).

À noter

Dans les pièces où la température constitue un moyen de traitement ou d'investigation, la température limite de chauffage est fixée par le chef d'établissement

Quelle est la température minimale de climatisation des bâtiments ?

Dans les locaux dans lesquels est installé un système de refroidissement, celui-ci ne doit être mis ou maintenu en fonctionnement que lorsque la température intérieure des locaux dépasse **26°C**.

Chaque fois que la température intérieure est en dessous de **26°C**, le système de refroidissement (climatisation) doit être éteint.

À noter

Cela ne s'applique pas aux bâtiments ou parties de bâtiments où sont donnés des **soins médicaux** à des personnes non hospitalisées, les établissements hospitaliers et les logements, locaux et établissements où sont logés ou hébergés des personnes âgées ou des enfants en bas âge.

Cela ne s'applique pas non plus aux bâtiments ou parties de bâtiments qui, en raison de **contraintes liées à leur usage** (ex : conservation d'aliments), doivent garantir des conditions particulières de température, d'hygrométrie ou de qualité de l'air.

Quelles sont les sanctions prévues en cas de non-respect des limites de température ?

Le dépassement des limites de température de chauffage des bâtiments est **sanctionné** par l'amende prévue pour les contraventions de 5^e classe, d'un montant de 1 500 € (personnes physiques) ou de 7 500 € (personnes morales).

Bâtiment – Énergie

Aménagements obligatoires

Obligation de production d'énergies renouvelables ou de végétalisation de toitures

Obligation d'isolation de bâtiments lors de ravalements ou réfections de toiture

Ombrage des parcs de stationnement existants de plus de 1 500 m²

Ombrage et gestion des eaux pluviales des parcs de stationnement construits ou rénovés

Obligation d'installation d'infrastructures de stationnement des vélos

Infrastructures obligatoires de recharge des véhicules électriques

Gestion de la consommation d'énergie

Réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire

Systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB)

Limites de température intérieure des bâtiments (chauffage, climatisation)

Tarifs réglementés de vente de l'électricité (TRVE)

Énergies renouvelables

Installation d'une éolienne domestique ou agricole

Installation de panneaux photovoltaïques pour une entreprise

Fiscalité

Taux de TVA pour les travaux de rénovation d'un logement

Crédit d'impôt – Entreprise réalisant des travaux de rénovation énergétique

Label RGE

Obtenir le label Reconnu Garant de l'Environnement (RGE)

Et aussi...

- Systèmes de gestion technique du bâtiment (GTB)
- Réduction de la consommation d'énergie dans les bâtiments à usage tertiaire
- Obligation d'isolation de bâtiments lors de ravalements ou réfections de toiture

Textes de référence

- Code de l'énergie : articles R241-25 à R241-29-1

Limites de températures de chauffage et sanctions

- Code de l'énergie : articles R241-30 et R241-31

Limites de températures de refroidissement

- Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage de locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole

Limites de températures de chauffage des locaux où s'exercent des activités à caractère scientifique, sportif, artisanal, industriel, commercial ou agricole

- Arrêté du 25 juillet 1977 relatif à la limitation de la température de chauffage dans les locaux et établissements sanitaires et hospitaliers et dans les logements où sont donnés des soins médicaux ou qui logent ou hébergent des personnes âgées ou des enfants en bas âge

Limites de températures de chauffage des locaux et établissements où sont donnés des soins médicaux



AGGLOMÉRATION



AGGLOMÉRATION

Luberon Monts de Vaucluse

Horaires : Lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Adresse : 315 avenue Saint Baldou 84300 Cavaillon

Tél. : 04 90 78 82 30



URL de la page : <https://www.luberonmontsdevaucluse.fr/service-public/entreprises/?xml=F38468>